

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – II.

k veřejné zakázce malého rozsahu III. kategorie na stavební práce, zadávané dle směrnice rady města Lovosice č. 1/2016 s názvem:

### „Víceúčelové oranžové sportovní hřiště při ZŠ A. Baráka a Gymnáziu Lovosice“

**ZADAVATEL:** Město Lovosice  
**sídlem:** ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
**IČ:** 002 63 991  
**osoba oprávněná za zadavatele jednat:** Ing. Milan Dian, Ph.D.

V Lovosicích, dne 22.01.2016

**Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Vám poskytuje dodatečné informace k již poskytnuté zadávací dokumentaci.**

#### **Dotaz č. 1**

Bude barevné provedení sportovních povrchů dle PD C2 – celkový situační výkres? Neboť v souhrnné technické zprávě je v odstavci D.5.9 – sportovní povrchy uvedeno - „Svrchní vrstva je tvořena EPDM gumovým granulátem ve standardní cihlové červené barvě“. V Příkladě, že barevné provedení bude dle situačního výkresu (různé barvy), žádáme zadavatele o dodání kódů RAL jednotlivých barev (nutné k řádné cenové nabídce).

Trvá zadavatel na pružné podložce Conipur ET i v místě běžecké dráhy? Dle dodavatele technologie je v tomto případě nutné použít drenážní asfaltový koberec, podložka je nevyhovující.

#### **Odpověď č. 1**

**Barevné provedení sportovních povrchů bude dle celkového situačního výkresu. Tzn. tři barvy + lajnování.**

**Použité barvy budou dle základních barevných nabídek dodavatele, tak aby nebyla cena zbytečně navyšována příplatkem za speciální barvu (předpokládá se oranžová, modrá a žlutá).**

**V místě běžecké dráhy bude také použita pružná podložka Conipur ET. Nejedná se o klasickou atletickou dráhu, spíše rozběžiště přímo navazující na hřiště. Navíc je část dráhy přímo v ploše hřiště.**

**Ve skladbě hřiště bude pouze podložka Conipur ET. Stávající asfaltový povrch hřiště je v nevyhovujícím stavu a bude odstraněn. Takto je to řešeno ve výkresové části i v rozpočtu stavby.**

Uvedené dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. II budou zveřejněny na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz/>.

Zadavatel nepovažuje úpravu zadávacích podmínek za závažnou s ohledem na nároky kladené na uchazeče při podání nabídky k předmetné veřejné zakázce, tudíž nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

-----  
Ing. Milan Dian, Ph.D.  
starosta