


3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C
automatickým odpojením vadné části
doplňující pospojování
nebezpečné, zvlášť nebezpečné

ZM.04/2016

PRO ULOŽENÍ, SOUBĚHY A KŘIŽOVÁNÍ S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI PLATÍ ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 73 6005
PRO UKLÁDÁNÍ POUŽÍVAT CHRÁNIČKU KOPOFLEX 62/52, PŘI UKLÁDÁNÍ VLOŽIT PROTAHOVACÍ DRÁT
PŘESAŤ VÝSTRAŽNÉ FOLIE MIN 50 MM OD OKRAJE CHRÁNIČKY
PŘI UKLÁDÁNÍ VÍCE KABELŮ SE UPRAVÍ ŠÍŘKA VÝKOPU

MĚŘÍTKO	PROJEKTANT	ING. KONIG		MP	ING. MACHOLDOVÁ	DATUM	01/2016
ORIGINÁLU						STUPEŇ PD	DSP
1 : ---	VYPRACOVAL	ING. KONIG		TECH.KONTR.	ING. KÖNIG	POČ.FORM.A4	1
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : ELEKTRO							POŘ.ČÍSLO
 BĀŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE akciová společnost	ZAKÁZKA : Lovosice , ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod						3
	ČÁST : S0 03 Veřejné osvětlení						
	OBSAH : Uložení kabelů – vzor						
OBJEDNATEL : Město Lovosice						ČÍSLO ZAKÁZKY : 4456	
						KO-5-06807	