

**Přehled rizik na stavbě
316 022 „LOVOSICE - Obnova mostu M-02 přes potok Modla, u
Zdymadel - Lovosice“**

Termín : / 2016

Stavbyvedoucí: Hajný Petr – mob. 602375859

Mistr: – mob.

Manažer BOZP: Jitka Žitková – mob. 737 268 899

KP – Klimatické podmínky

OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředky

S – Staveniště

- S1** – práce na staveništi bez provozu těžké techniky
- S2** – manipulace s materiálem, dlaždičské práce, práce s ručním nářadím
- S3** – Pokládka AB ruční - strojní
- S4** – práce ve výškách a nad volnou hloubkou
- S5** – bourání a demolice
- S6** – betonářské práce
- S7** – ocelové konstrukce – montáž / demontáž
- S9** – elektrická zařízení, elektrické mech. nářadí a stroje
- S10** – skladování na staveništi
- S12** – nebezpečné látky

Z – Zařízení a stroje

- Z1** – Silniční vozidla a pojízdné stroje vč. nakládky a vykládky
- Z2** – Nakladače kolové, lopatové, čelní a otočné vč. nakládky a vykládky dopr. prostředků
- Z3** – Údržba a opravy techniky
- Z4** – Stavební stroje (UDS dokončovací stroj, kolová rypadla, dozéry, silniční válce statické a vibrační, ručně vedené vibrační válce, míchačky, čerpadla, propichovací protlačovací zařízení, horizontální vrtací tlakové hydraulické zařízení, hydraulický agregát, vibrační desky, vibrační pěchy, pěchovadla, pojízdný kompresor, elektrocentrály, čerpadla směsí, omítačky)
- Z5** – Zdvihací zařízení (Lanové a řetězové zvedáky, ruční tažná a zdvihací zařízení, jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, mobilní jeřáby, hydraulická ruka, pracovní plošiny) dílenská zvedací zařízení viz D1

Vyhodnocení rizik VR = Z x P x E

Z – Závažnost ohrožení		P – Pravděpodobnost ohrožení		E – Expozice (četnost)		VR – Vyhodnocení rizika	
Poranění bez prac. nesch.	1	Nahodilé	1	Velmi malá (ročně)	1	Přijatelné riziko	0 – 10
Poranění s prac. nesch.	2	Nepravděpodobné	2	Občasná (měsíčně)	2	Zvýšené riziko	11 – 40
Těžký úraz, trvalé následky	3	Pravděpodobné	3	Častá (týdně)	3	Závažné riziko	41 – 100
Smrtelný úraz	4	Velmi pravděpodobné	4	Velmi častá (denně)	4	Vysoké riziko	101 – 110
Hromadný úraz, havárie	5	Trvalé	5	Trvalá	5	Velmi vysoké riziko	111 - 125

1	Příjatelné riziko	0 – 10	pracovníci pracují samostatně při použití běžných OOPP	- Přípustné riziko
2	Zvýšené riziko	11 – 40	pracovníci pracují pod dohledem nadřízeného (stavbyvedoucí, ved. dopravy) při použití běžných nebo speciálních OOPP (není nutný stálý dohled).	- Přípustné riziko
3 !	Závažné riziko	41 – 100	pracovníci pracují pod dozorem nadřízeného (stavbyvedoucí, ved. dopravy) při použití běžných i speciálních OOPP a při zavedení bezpečnostních opatření	- Přípustné riziko
4 !!	Vysoké riziko	101 – 110	práce pod stálým dozorem – vedoucí pracovník je trvale přítomen na pracovišti a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem	- Přípustné riziko – jen se stálým dozorem
5.!!!	Velmi vysoké riziko	111 - 125	okamžité zastavení práce	- Nepřípustné riziko

Sestavil: Petr Adée – výrobní přípravař dne 31.5.2016.

K vzájemné písemné výměně rizik jsou zhotovitelé povinni dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §101 odst. 3), pohybuji-li se na jedné stavbě pracovníci více zaměstnavatelů. Uvedená rizika jsou hodnocena se vztahem k dalším pracovníkům pracujícím na tomto pracovišti, rovněž i k pracovníkům vykonávajícím konkrétní hodnocenou činnost. Na staveništi je nezbytná dostatečná informovanost mezi vedoucími pracovníky jednotlivých pracovních skupin všech zhotovitelů a v souladu s tím preferovat práce v jiných částech staveniště, umožňuje-li to situace (minimalizovat střet pracovníků různých zhotovitelů). Výše uvedený soupis jednotlivých rizik je detailně rozepsán na jednotlivé činnosti a k nim se vztahující rizika v kompletním registru rizik, který je k dispozici na stavbě po celou dobu její realizace. Bezpečnost práce na stavbě řídí stavbyvedoucí SaM silnice a mosty Děčín a.s. Tento registr rizik je nedílnou součástí dokumentace stavby.

Stavbyvedoucí Hajný Petr datum, podpis

Mistr datum, podpis

Vedoucí pracovníků investora/subdodavatele pohybujících se po stavbě:

Jméno a příjmení datum.....

Název organizace Podpis

Vedoucí pracovníků investora/subdodavatele pohybujících se po stavbě:

Jméno a příjmení datum.....

Název organizace Podpis

Vedoucí pracovníků investora/subdodavatele pohybujících se po stavbě:

Jméno a příjmení datum.....

Název organizace Podpis

Vedoucí pracovníků investora/subdodavatele pohybujících se po stavbě:

Jméno a příjmení datum.....

Název organizace Podpis