



MĚSTO LOVOSICE

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – I.

„Dodávka záložního zdroje UPS v systému požárního větrání v budově MěÚ Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
sídlem: ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Milan Dian, Ph.D.

V Lovosicích, dne 05.10.2016

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2016, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „Dodávka záložního zdroje UPS v systému požárního větrání v budově MěÚ Lovosice“ sděluje zájemcům dodatečné informace k již poskytnuté zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Prosím o zaslání technické specifikace ventilátoru. Výkon, jmenovitý proud.

Odpověď č. 1

Jedná se o 2 kusy Axiálních požárních ventilátorů Woods, 200 °C /90 min.

Výkon 1,66 m³/s, 55 Pa stat. 0,95kW, Ventilátor je usazen v krátké skříni, průměru 355 mm.
Katalogový kód (označení): JA-13-1618-A2-E24V-F5.

Zadavatel nepovažuje úpravu zadávacích podmínek za závažnou s ohledem na nároky kladené na uchazeče při podání nabídky k předmětné veřejné zakázce, tudíž nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Uvedené dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou zveřejněny na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

Ing. Ondrej Rondoš
Vedoucí odboru OMaI