

MĚSTO LOVOSICE

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – IV.

„Modernizace 6 bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích“

ZADAVATEL: Město Lovosice
sídlem: ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Milan Dian, Ph.D.

V Lovosicích, dne 23.11.2016

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2016, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Modernizace 6 bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích“ sděluje vysvětlení, doplnění k již poskytnuté zadávací dokumentaci.

Dotazy:

Ve výkazu výměr postrádáme tyto položky:

Kanalizace:

-propojení stávajícího stavu litina

-kanalizační vyústky pro ZP

Pozn.: odpady budou určité původní a mají se nechat – při takové rekonstrukci doporučujeme výměnu

Odpověď:

Ano, stoupačky se měnit nebudou. Není záměrem rekonstrukce

Vyústky jsou součástí montáže.

Vodovod:

-uzavření a otevření vodovodu v celém domě-vícekrát

Odpověď: ano dle potřeby zhotovitele, oznámit předem jeden den dopředu.

-propojení stávajícího stavu


Odpověď: ano výměna celé trasy vodovodu v domě není předmětem rekonstrukce.

-vyústky pro ZP

Odpověď: vyústky jsou součástí montáže.

-někde bude více potrubí než ve VV

Odpověď: platí údaj ve výkazu výměr.



MĚSTO LOVOSICE

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

Zařizovací předměty:

-V části byt 28+úklid má zůstat stávající vana- při tomto rozsahu prací může dojít k poškození

Odpověď: Vana zůstává stávající.

Topení:

-napouštění a vypouštění celého systému

Odpověď: dle potřeby zhotovitele, oznámit den předem.

-odvzdušnění a zprovoznění celého systému

Odpověď: Ano součástí dodávky a montáže

-propojení stávajícího stavu – ocel

Odpověď: ocel ano.

-radiátory v koupelnách se mají použít stávající?

Odpověď: Radiátory stávající přemístit na určené místo.

Zadavatel informuje uchazeče, že výkaz výměr zůstává beze změny.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Uchazeči, kteří svou nabídku již podali, mají možnosti ji zneplatnit (funkce „zneplatnit nabídku“) a podat znova.

Uvedené vysvětlení, doplnění k zadávací dokumentaci je zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta