



MĚSTO LOVOSICE

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – I.

„ZATEPLENÍ OBJEKTU 3. ZŠ A. BARÁKA – I. ETAPA“

ZADAVATEL: Město Lovosice
sídlem: ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Milan Dian, Ph.D.

V Lovosicích, dne 11.1.2017

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2016, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „ZATEPLENÍ OBJEKTU 3. ZŠ A. BARÁKA – I. ETAPA“ sděluje zájemcům dodatečné informace k již poskytnuté zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

V technické zprávě, je ve skladbě konstrukcí S1, S2 A, S2B a S3, uveden požadavek na tmel s uhlíkovým vláknem. Certifikovaný systém s touto skladbou, umí splnit pouze jeden dodavatel stavebních hmot, a to firma Český Caparol. V dalším popisu, jsou u jednotlivých skladeb uvedeny parametry na zateplovací systém Weber, což nekoresponduje s výše uvedeným požadavkem na lepidlo s uhlíkovým vláknem. Žádáme tedy zadavatele, o upřesnění skladby zateplovacího systému a případné odstoupení od požadavku na lepidlo s uhlíkovým vláknem, což rozšíří okruh dodavatelů a umožní lepší soutěž.

Odpověď č. 1

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení, doplnění zveřejňuje upravenou technickou zprávu. Zadavatel zároveň upravuje položku rozpočtu, a to následovně:

16	K	622521011	Tenkovrstvá silikonová probarvená zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 737,100	
----	---	-----------	---	----	-----------	--

Uvedené vysvětlení, doplnění k zadávací dokumentaci budou zveřejněny na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta