



## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Veřejná zakázka:

Název:	Revitalizace autobusového nádraží Lovosice
Druh:	stavební práce
<b>Zadavatel:</b>	
Název:	Město Lovosice
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ:	00263991
zastoupený:	Ing. Milanem Dianem Ph.D., starostou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

1. **Otázka:** Ve výkazech výměr akce: REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH, chybí vodorovné přemístění výkopků u veškerých zemních prací, jedná se o chybu ve VV, či má být toto přemístění naceněno v rámci jednotlivých položek odkopávek?

### Odpověď:

Terminál - Přemístění výkopků je součástí jednotlivých položek zemních prací. V technických specifikacích je uvedeno, co položky obsahují a „vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem“ je hned jako první.

Telematika - V telematice jsou pouze výkopy pro stožáry a kabelovou komoru. Případné přemístění je tedy v rámci těchto položek.

2. **Otázka:** Žádáme Vás jako uchazeč o tuto veřejnou zakázku o sdělení délky zadávací lhůty z důvodu vystavení bankovní záruky. Současně Vás žádáme o přiměřené prodloužení lhůty na podání nabídek.

**Odpověď:** Lhůta je uvedena v článku 7.3. zadávací dokumentace. Z toho důvodu není potřeba prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

3. **Otázka:** Na výkresu 131\_2.-Situace je v tabulce pro svislé dopravní značení celkový počet nových svislých dopravních značek 25 ks (z toho 22 ks nově osazovaných a 3 ks vyměňovaných). V zadávacím rozpočtu na listech 131.1 a 131.3 v položkách č. 914131 je celkový počet svislých dopravních značek 20 kusů (11+9). Z těch 25 kusů svislých dopravních značek z tabulky na výkresu 131\_2.-Situace je 5 kusů (IJ4b) na zastávkových ostrůvcích, které by měly být součástí nových označků zastávek (SO 701).

Mají se tyto značky montovat na označků zastávky nebo mají mít svůj sloupek? Je jejich dodávka a montáž součástí označků zastávky nebo chybí těchto 5 kusů v Zadávacím rozpočtu.

**Odpověď:** V dokumentaci je předpokládáno, že značky IJ4b na nástupních ostrůvcích budou nedílnou součástí zastávkových označků řešených v rámci SO 701. Nejsou tedy vykázány samostatně, jejich dodávka a montáž je součástí položky označků zastávky.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. **Otázka:** V zadávacím rozpočtu na listech 131.1 a 131.3 je v položkách č. 914133a celková výměra 6 kusů (2+4), ale na výkresu 131\_2.-Situace se podařilo nalézt jen 5 kusů stávajících svislých dopravních značek, které se mají přesunout (1x IP6, 1x P2, 1x E2d a 2x B2).

Vysvětlí zadavatel tento rozdíl?

**Odpověď:** U přechodu pro chodce se přesouvá **2x IP6** + 1x P2, 1xE2d a 2x B2. Počet kusů ve výkresu a v soupisu prací tedy souhlasí.

Vzhledem k tomu, že zadavatel vydal vysvětlení zadávací dokumentace jako objasnění některých položek rozpočtu a nebude výkaz výměr měnit, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek.

V Lovosicích dne 12. 4. 2017

.....  
**Ing. Milan Dian Ph.D.**  
starosta