

MĚSTO LOVOSICE

STAROSTA/MÍSTOSTAROSTA

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – 1

„VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ TELEMETRICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO NÁSTROJE K EFEKTIVNÍMU HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI“

ZADAVATEL: Město Lovosice
sídlem: ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

V Lovosicích, dne 25.09.2017


Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2017, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ TELEMETRICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO NÁSTROJE K EFEKTIVNÍMU HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI“ sděluje zájemcům vysvětlení, doplnění k již poskytnuté zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Prosíme o poskytnutí výkresové dokumentace jednotlivých objektů s vyznačením měřících míst energií a teplot.

Odpověď

1. Zadavatel definoval požadovaný rozsah měření a způsobu zpracování (kompatibilita, nepřetržitý dispečink, interpretace výstupů);
2. Zadavatel popsal současný stav měřidel pro jednotlivé formy energetických vstupů a vody a tyto zanesl do půdorysů jednotlivých budov.
3. Zadavatel definoval požadovaný rozsah měřícího systému v jednotlivých budovách, kdy např. umístění vnitřních teploměrů:
 - TI 1 bude umístěn v místnosti pečovatelek I.NP
 - TI 2 bude umístěn ve společenské místnosti v 1.NP
 - TI 3 bude umístěn na chodbě ve II.NPDefinuje počet i umístění měřidel. Popis je součástí zadávací dokumentace pro všechny předmětné budovy;
4. Zadavatel připouští různé technické řešení zadaného úkolu, vzhledem ke komplexnosti a možnosti řešení;
5. Zadavatel se domnívá, že rozsah popisu rozsahu a zaměření projektu (definice současného stavu, popis a zakreslení stávajících měřidel, počet a rozsah požadovaných měřidel) je dostačující. Předmětem zadání je funkční systém monitoringu energií, který vznikne na základě specifikovaného rozsahu a odborných znalostí jednotlivých uchazečů;



MĚSTO LOVOSICE

STAROSTA/MÍSTOSTAROSTA

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

6. Zadavatel tímto dodatečně zveřejňuje projektovou dokumentaci budov se zakreslením stávajících měřidel.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Uvedené vysvětlení, doplnění k zadávací dokumentaci bude zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta