



# NUTNÉ PO ODKRYTÍ STÁVAJÚCEHO POTRUBÍ OVĚŘIT DIMENZE

NUTNÉ PŘI ODHALENÍ V PD NEZACHYCNĚNÉHO POTRUBÍ OVĚŘIT DIMENZE A NÁPOJENÍ, PŘÍPADNĚ POTRUBÍ DOPOLIT NA NOVÉ ROZVODY

## STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi osazeny požárními ucpávkami (manžely)

způsob napojení armatur bude upřesněn dle investorem vybraného typu ZP

revizijní dvířka umístěna u čistících kusů na kanalizaci a u uzávěrů, směš. a odečt. armatur na vodovodu

armatury připojovací: HL HUTTERER-LECHNER GmbH

kan.potrubi a tvarovky: HTTP, PVC KG-svodné potr., přípojka PP SN10

šachty plast. pr. 600mm

[illegible]