

Technická zpráva Dlouhá - příloha č.1

Parametry předávacích stanic

objekt	ulice	č. popisné	č. pozemku	počet b.j.	počet pater	výkon UT	výkon TUV	přípoj. výkon horkovod	přípoj. výkon teplovod	průtok UT	průtok TUV	Ø UT	Ø TUV	Ø cirk
						kW	kW	kW	kW	m3/h	l/s	mm	mm	mm
DSO 02.12	Dlouhá	1042-44	1125/2	69	8	370	250	370		21,21	1,5	89x2	54x1,5	42x1,5
DSO 02.13	Dlouhá	1045-46	1125/3	46	8	250	180	250		14,33	1,075	72x2	42x1,5	35x1,5
DSO 02.14	Dlouhá	1047-48	1125/4	46	8	250	180	250		14,33	1,075	72x2	42x1,5	35x1,5
DSO 02.15	Dlouhá	1049-50	255/2	46	8	250	180	250		14,33	1,075	72x2	42x1,5	35x1,5
DSO 02.16	Dlouhá	1056-57	1093/1	46	8	250	180	250		14,33	1,075	72x2	42x1,5	35x1,5
DSO 02.17	Dlouhá	1058-59	1084	46	8	250	180	250		14,33	1,075	72x2	42x1,5	35x1,5
DSO 02.18	Dlouhá	1060-61	1406	46	8	250	180	250		14,33	1,075	72x2	42x1,5	35x1,5
	Volkerova	688	1101	18	3	130	140		140					
	Volkerova	736	1102	24	4	130	140		140					
	Volkerova	760	1104/1	24	4	130	140		140					
	Volkerova	761	1099/1a2	18	3	130	140		140					
	Volkerova	786	1100	18	3	130	140		140					
	Volkerova	756	1103	24	4	130	140		140					
								1870	840					