

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 1.etapa“

ZADAVATEL: Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.
Sídlem: Žižkova 1122, 410 02 Lovosice 2
Zastoupený: Ing. Martin Macháček, ředitel
IČ: 64650596

V Praze dne 21.5.2019

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), provádí následující úpravu zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2019-012884.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

V položce 89.1 listu „SO 01 Venkovní rozvody“ je uvedena položka „Demontáž potrubí rušených kanálů...“. Vycházíme ze správného předpokladu, že veškerý demontovaný materiál včetně železného šrotu se stává majetkem uchazeče včetně jeho nákladu/výnosu z případné likvidace?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

Ano, zadavatel potvrzuje, že se předpokládá postup, který zmínil tazatel.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 28:

Pro správné ocenění nákladů/výnosů souvisejících s demontáží žádáme o informaci, z jaké materiálu a jakých dimenzí jsou rušené rozvody?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28:

Jedná se o ocelové potrubí (TUV pozinkované) s izolací ze skleněné tkaniny. Dimenze původních rozvodů viz příložená tabulka. Tyto rozvody se budou demontovat jen v místech, kde by to kolidovalo s nově instalovaným rozvodem. Tato skutečnost je na rozhodnutí dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 29:

Je platný předpoklad, že demontáže se týkají jen modře vyznačených rozvodů ve výkresu „C1 dlouhá.pdf“ a že žlutě vyznačené sekundární rozvody nevyžadují žádné demontáže trubních částí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29:

Zadavatel sděluje, že předpoklad tazatele je chybný. Modře vyznačený rozvod je nový rozvod, jenž se napojuje na stávající rozvod (zeleně vyznačený). Žlutě vyznačený původní rozvod (čtyřtrubka) se bude demontovat, ale jen v místech, kde by to kolidovalo s nově instalovaným rozvodem.

Nedílnou součástí těchto vysvětlení je tabulka dimenzí k dotazu č. 28.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová