

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

### „Oprava a rozšíření areálu Chemik“

**ZADAVATEL:** Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s.  
**Sídlem:** U Stadionu 1022/2, 410 02 Lovosice  
**Zastoupený:** Ing. Milan Bačák, předseda výkonného výboru  
**IČ:** 18380468

V Praze dne 10.3.2020

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:**

„Jak si zadavatel představujete podstavce venkovních jednotek? Pro usazení na plochou střechu je několik možností. Není přesně specifikováno.“

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:**

Předpokládá se běžný stavební materiál k tomu určený (tvárnice, podstavní bloky).

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:**

„Jaká je délka odvodu kondenzátu od venkovních jednotek, 4 u sebe stojící jednotky se dají svést do jedné odpadní trubky, která bude zaizolována a opatřena topným kabelem, popř. zakreslit do plánu.“

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:**

Spojení odvodu kondenzátu do jedné odpadní trubky s topným kabelem a svedené do střešních vpustí je v celkové délce 35m.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:**

„Jaká je výška stropu v hale?“

**Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 17:**

Zadavatel k dotazu sděluje, že výška stropu v hale je 9m, výkres řezu objektem je ve stavební části PD.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:**

„V jaké výšce se nachází VZT, prosíme poskytnout podklady ke stávající vzduchotechnice.“

**Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 18:**

Zadavatel k dotazu sděluje, že nebyly dohledány podklady ke stávající VZT. Při zpracování PD se předpokládalo umístění VZT v úrovni střešního prostoru, tedy cca 9-10m.

S pozdravem

---

**A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová**