

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 2.etapa“

ZADAVATEL: Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.
Sídlem: Žižkova 1122, 410 02 Lovosice 2
Zastoupený: Ing. Martin Macháček, ředitel
IČ: 64650596

V Praze dne 28.4.2021

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), provádí následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-011505.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„V zadávací dokumentaci jsou uvedené soupisky komponentů pro jednotlivé stanice – jsou uvedené dimenze, velikosti a parametry uvedených komponentů závazné?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že všechny dimenze, velikosti a parametry uvedených komponentů jsou závazné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„V technické zprávě je uvedený požadavek na osazení malé KPS pro ohřev TUV pro sociální zařízení dílen. Dále v zadávací dokumentaci není k tomuto požadavku žádné další upřesnění.

Prosíme o upřesnění výkonu a požadavků pro návrh této KPS.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

KPS pro ohřev TUV pro sociální zařízení dílen není součástí plnění a tedy ani nabídky účastníků.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„V předchozím stupni VŘ byl vznesený dodatečný požadavek na osazení kompenzátorů chvění pro okruhy UT – mají být kompenzátory součástí KPS?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel k dotazu upřesňuje, že kompenzátory mají být součástí KPS.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„U předávacích stanic se dvěma okruhy není uvedený požadavek na rozdělení výkonů – má být výkon rozdělen rovnoměrně (50+50%)?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano, výkon má být rozdělen rovnoměrně (50+50%)..

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„Součástí zadávací dokumentace je tabulka „DatoveBody.xlsx“ – je požadovaný přenos všech uvedených datových bodů na vizualizaci?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ano, zadavatel potvrzuje tento požadavek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

„Součástí datových bodů (tabulka „DatoveBody.xlsx“) je požadavek na přenos polohy ovládacích prvků na dveřích rozdělovače - přepínače čerpadel, dále signalizace poruchy, ovládací panel? Znamená to, že na dveřích rozvaděče musí být tyto prvky osazené?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ano, zadavatel potvrzuje tento požadavek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

„Součástí zadávací dokumentace je dokument „TZ SO 02 SpfDispečink.doc“, jehož součástí jsou další požadavky na bezpečnostní výstroj, kvalitu zařízení a certifikace včetně dalších nároků na dokumentaci a kvalitu při uvedení výrobku na trh – jsou tyto požadavky závazné pro návrh předávacích stanic?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ano, zadavatel potvrzuje tento požadavek.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová