

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 17.9.2021

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-031389.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:

„Žádáme o informaci, zda může být dle ZD použito k prokázání kvalifikací čestné prohlášení či nikoliv?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:

Ano, zadavatel potvrzuje, že k prokázání kvalifikace může být použito čestné prohlášení.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 22:

„V soupisu prací u položky č.402 „Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm“ prosíme o upřesnění obsahu této položky? V soupisu prací není definována cenová soustava u žádné položky, takže jí nemůžeme uvažovat jako ÚRS položku, i když se dle kódu tak tváří.
Pro to prosíme o definici cenové soustavy v celém soupisu prací nebo o doplnění/rozšíření obsahu položky. Těchto položek je v soupisu prací více, po relevantní odpovědi případně doplníme položky, kterých se to týká.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22:

Zadavatel k dotazu sděluje, že pokud není položka označena "R", jedná se o položku URS a obsah je dle položky URS. K položce je přidána poznámku "vč.systém.prvků", tím je myšleno, že stavební firma, dle vlastních zkušeností, započte do jednotkové ceny i lišty, profily apod. týkající se KZS.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:

„Prosíme o upřesnění čistících zón - typ rohože, výška rohože.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:

Čistící zóny viz tabulky zámečnických prvků.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:

„Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu v zadávací dokumentace , kde není ve výkazu výměr k ocenění IP telefonní ústředna , ale v technické zprávě je o ní zmínka viz .:
Pro vnitřní komunikační systém v objektu bude navržena IP telefonní ústředna

Tabla u vstupních dveří a vnitřní telefonní přístroje

U vstupu do objektu budou umístěna IP tabla elektrického vrátného připojená do IP telefonní ústředny s dostatečnou kapacitou pro připojení: Signálů z elektrických vrátných všech pokojů -Recepce - (zde IP telefon s obrazovkou) - Kanceláře objektu .

Žádáme o doplnění jednotlivých položek do výkazu výměr k ocenění .“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:

Zadavatel doplňuje specifikaci pro ocenění IP telefonní ústředny.

<i>základní skříň pro 32 kanál SIP trunk, 230V</i>	1
<i>VoIP licence 1 uživatel pro IP StarPoint</i>	49
<i>IP TP T31P PoE, 2,3" 132x64 LCD 2 prog.tl., 100MbE</i>	44
<i>IP TP T31G PoE, 2,3" 132x64 LCD 2 <i>prog.but.</i>, 1GigE</i>	4
<i>Tablo IP - Hlavní jednotka bez kamery</i>	1
<i>Tablo IP - 5 tlačítek</i>	1
<i>Tablo IP - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly</i>	1
<i>Tablo IP - Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly</i>	1

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 25:

„Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace , kde by podle našeho názoru měl být kamerový systém a pokud ano tak doplnit k ocenění do výkazu výměr včetně jeho specifikace v PD.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25:

Zadavatel kamerový systém nepožadoval.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 26:

„Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky k ocenění ve výkazu výměr a určení počtu kusů pro její ocenění viz.:

14 3	M	Pol202	světla v prostorách bytu	kpl	1,000
---------	---	--------	--------------------------	-----	-------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26:

Zadavatel sděluje, že "světla v prostorách bytu" jsou myšlena světla v bytě správce ve 3.NP. Tato nebyla specifikována, mimo koupelny (2xK a 1xL). Uvažovány pouze stropní vývody, svítidla si dodá správce dle zařízení interiéru.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

„Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu v zadávací dokumentace , kde není v PD schéma rozváděče uvedeném ve výkazu výměr k ocenění :

2	M	Pol43	Rozváděč kompenzační RC	ks	1,000
---	---	-------	-------------------------	----	-------

VV

87 kVAr, 14st.(např.EV-87/14)

Žádáme doplnit do projektové dokumentace.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

Zadavatel sděluje, že schéma kompenzačního rozváděče není třeba. Jedná se o typový výrobek (EV-87/14). Výkon 87 kVAr regulováno ve 14° po 6,25 kVAr.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová