

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 12.10.2021

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-031389.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 62:

„Rádi bychom se zeptali na položky týkající se veškerých repasu vnitřních dveří.

Stavební část - oddíl 766, např.položka viz.níže


345	K	766-01.DI/06	Stávající vnitřní dveře 600/1970mm -repase
-----	---	--------------	--

POLOŽKA ROZPOČET:

Ve výpisu výplní otvorů (*viz.níže ukázka*) je však poznámka o možnosti dodání nových dveří v případě nevyhovujícího stavu - jakou možnost má tedy zájemce o výběrové řízení cenit? Tento stav se opakuje u 58 kusů vnitřních dveří, proto žádáme o vysvětlení.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:

01.Di
06



Popis

- stávající dveře 600/1970
- v případě vyhovujícího technického stavu zachová
- v případě nevyhovujícího technického stavu instalovat nové:
- dveře 600/1970
- dveře dřevěné otevíravé jednokřídle
- dýhované alt laminát, plně
- odstín přírodní dřeva
- s padací lištou

Záručeň

- tloušťka stěny 180mm, zděná
- kovová skládaná zárubeň
- odstín: tmavě modrá

Požární odolnost:

v případě výměny dveří EW DP3-C

Akustické požadavky:

Konání

- klika x klika
- cylindrický zámek s vložkou

I	D.
---	----

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 62:

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí soupis prací, tedy repase dveří. Předpokládají se drobné úpravy stávajících dveří; dodavatel musí zajistit, aby nedošlo k jejich případnému poškození v průběhu stavby.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 63:

„V odst. 3 Zadávací dokumentace se uvádí, že předpokládaný termín ukončení plnění je 12 měsíců od zahájení stavebních prací. Toto je reálné za předpokladu úplného uzavření objektu vč. navazujícího zimního stadionu.

Dotaz uchazeče tedy zní, zda skutečně bude celý objekt zhotoviteli k dispozici po celou dobu výstavby? V opačném případě by provoz zimního stadionu měl dopad do lhůty výstavby a ceny díla.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63:

Zadavatel k dotazu sděluje, že objekt ubytovny bude zcela vyklizen. Provoz zimního stadionu bude přizpůsoben probíhající rekonstrukci, nicméně jeho provoz není na budově ubytovny závislý a tedy nebude uzavřen. Zadavatel nesdílí názor, že by provoz ledové plochy mohl jakkoli ovlivnit lhůtu či cenu díla.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová