

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 18.10.2021

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-031389.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 64:

„Ve výkazu výměr Vzduchotechniky jsou uvedeny položky týkající se kuchyňských linek. Tyto linky byly vyjmuty z VV a nejsou tedy dodávkou GD. Má uchazeč tyto dvě položky ocenit nulou?“

491	K	354	Kuchyňský odsavač RECIRKULAČNÍ, vč.filtrů, osvětlení a 3stupň.radiál.ventilátoru min.600/600mm, 230V, do 200W, 3 stupn.ventilátor, osvětlení, klapka, filtr, záchyt odkapu - dodávka dodavatele kuchyňské linky	kpl	23,000
492	K	355	Kuchyňský odsavač, vč.filtrů, osvětlení a 3stupň.radiál.ventilátoru min.600/600mm - dodávka dodavatele kuchyňské linky, 230V, do 200W, 3 stupn.ventilátor, osvětlení, klapka, filtr, záchyt odkapu, dopravovaný průtok 250m3/h, dopravní tlak 300Pa, - dodá	kpl	1,000

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 64:

Zadavatel k dotazu sděluje, že položka 491 – digestoře kuchyňských linek má být oceněna nulou, položka 492 – digestoř v gastru má být oceněna, neboť se jedná o součást technologie gastru.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 65:

„Výkaz výměr pro Vzduchotechniku obsahuje některé položky, u kterých je uvedena poznámka „dodávka UT“, „dodávka ZTI“ atd. Jedná se o tyto položky:

134	K	534	připojení na soustavu na otopnou soustavu - dodávka UT	kpl	1,000
148	K	545	Napojení na ZTI - dodávka ZTI	kpl	1,000
149	K	546	Napojení na elektro, MaR propojení čidel a snímačů - dodávka elektro MaR	kpl	1,000
200	K	66	Prokabelování zařízení ovládaných MaR, zapojení čidla teploty prostoru - dodávka MaR	kpl	1,000

Dtto položky č.: 251; 256; 313; 333; 365; 387; 437

435	K	Pol343	Regulace centrální VZT jednotky umožňuje - dodávka MaR ovládání standardním ovladačem, nastavení a editace všech provozních parametrů, signalizace provozních a poruchových stavů, nastavení týdenního programu větrání a nastavení teplot, regulace nastavení	kpl	1,000
-----	---	--------	--	-----	-------

Dtto položka č. 467

505	K	368	čidlo pohybu + spínač - napojení dodávka elektro	kpl	14,000
524	K	387	230V, 290W, - ovládání:spínač + čidlo vlhkosti, blokovací termostat - napojení dodávka elektro	kpl	1,000

Jsou tyto položky duplikovaně uvedeny v tomto výkazu a zároveň ve VV jednotlivých profesí a má je tedy uchazeč ocenit nulou?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 65:

Zadavatel potvrzuje, že se u uvedených položek jedná o duplikace, proto dodavatelé ocení uvedené položky nulou.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 66:

„Reagujeme na dotaz č. 62 – zadavatel upřednostňuje repase dveří. Při prohlídce stavby jsme se zaměřili na dveře, které se mají repasovat a zde je pár fotek:



Stav jednotlivých dveří je různý kus od kusu a některé jsou v takovém stavu, že repase je nereálná. Pro adekvátní ocenění žádáme o foto aktuálního stavu ke všem dveřím vč. vyjádření, zda se mají repasovat, či dodat nové.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 66:

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro účely podání nabídky se mají dodavatelé držet soupisu prací.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 67:

„Žádost k vysvětlení zadávací dokumentace č. 63 se opíral o znění Souhrnné technické zprávy:

„d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. Realizace stavby se předpokládá za vyloučení kompletního provozu stavby včetně navazujícího zimního stadionu.“

Vzhledem k tomu, že ubytovna a zimní stadion je jeden objekt, tak žádáme o doplnění prováděcí projektové dokumentace o POV s jasným vymezením staveniště s ohledem na požadovaný provoz zimního stadionu.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67:

Zadavatel trvá na svém vyjádření k vysvětlení ZD č.63. Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, není POV součástí projektové dokumentace. POV si zhotoví generální dodavatel mimo jiné i na základě svých zvyklostí a možností.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 68:

„Prosím o schéma nebo bližší specifikaci položky č.410:
Řídící jednotka s komunikací RS485, pro ovládání 2x čtečky a 2x zámku, 2x kontakt od externího tlačítka ks 21,000“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68:

Zadavatel jako přílohu těchto vysvětlení poskytuje schéma položky č. 410.

S pozdravem

