

Začlenění do kategorie činností dle § 4 zákona o PO (zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

1. **Objekt :** Základní škola Lovosice , příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Lovosice

2. **Adresa :** Sady pionýrů 355/2, Lovosice

3. **Pracoviště :** Budova ZŠ **IČO:** 467 73 461

4. **Posouzení dle § 4 zákona o PO :**

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují dle uvedeného § činnosti :

a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látok a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látok v kapalném stavu,

V objektu základní školy se látky v tomto množství nevyskytují.

b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,

V objektu základní školy se látky v tomto množství nevyskytují.

c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,

V objektu základní školy se hořlavý prach ani páry nevyskytují .

d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně 3 zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m^2 a vyšší,

Nejedná se o výrobní prostory.

e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m^2 a vyšší

V objektu se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m^2 a vyšší. Jedná se o knihovnu umístěnou ve 2 nadzemním podlaží, kde je skladováno cca 2 000 svazků.

f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látok v pevné, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění,

Otevřený oheň se v bezprostřední blízkosti hořlavých látok nepoužívá.

g) v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,

Objekt ZŠ , Sady pionýrů 355/2, Lovosice je budova o 1 podzemním podlaží a 4 nadzemních podlažích.

h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob (tj. stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha méně než 4 m^2), ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudacního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (osobou se sníženou schopností pohybu a orientace jsou osoby postižené pohybově, zrakově a sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a rodič s dětmi do věku 3 let),

V objektu základní školy není žádný prostor určený pro shromažďování většího počtu osob, objekt není určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Kapacita ZŠ je 660 dětí ve věku od 6 let do 15 let.

i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m^2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob,

V objektu základní školy není podzemní prostor pro poskytování služeb nebo obchod.

j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (§ 18, odst. c) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární pre-venci – stavby o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají chráněné únikové cesty),

Budova ZŠ Sady pionýrů 355/2 v Lovosicích naplňuje toto ustanovení, neboť splňuje podmínky § 18, písm. e) vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. – objekt školského provozu o 4 a více nadzemních podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty. Budova ZŠ Lovosice má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží.

4. Začlenění : (§ 4 zákona o PO)

V objektu ZŠ , Sady pionýrů 355/2, Lovosice jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2, písm. e) a j) zákona o požární ochraně).

5. Lhůty provádění preventivních požárních prohlídek (PPP) : (§ 13 vyhlášky o pož.prevenci)

PPP musí být prováděny min. 1 x za 6 měsíců odborně způsobilou osobou, technikem PO nebo preventistou požární ochrany (v případě ustanovení preventisty PO musí být 1 x za rok zajištěna jeho odborná příprava dle § 16 zákona o PO a § 30 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.).

6. Ustanovení preventivní požární hlídky : (§ 13 zákona o PO – pro prostory s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

Preventivní požární hlídka pro budovu ZŠ Lovosice je ustanovena v počtu 1 + 3.

7.Doporučená dokumentace PO :

S ohledem na potřeby posuzované školy doporučuji vést následující dokumentaci požární ochrany :

- dokumentace o začlenění do kategorie činností – viz tento dokument
- směrnice k zabezpečení PO + přílohy
- směrnice k zabezpečení školení zaměstnanců o PO
- záznamy o provedených školení a odborné přípravy PO
- požární poplachové směrnice
- revizní zprávy (elektro,,plyn, PHP, hromosvod, vnitřní pož. vodovod apod.)
- přehledy věcných prostředků PO, přehledy výstražných tabulek a bezp. značek
- požární kniha
- stavební dokumentace (PBŘ, kolaudační rozhodnutí, apod.)
- jmenování ředitelky ZŠ , zřizovací listina
- návody k obsluze el. spotřebičů
- požární rády školy a knihovny
- požární evakuační plán
- operativní karta budovy ZŠ

8. Vyjádření statutárního zástupce školy :

Se začleněním do kategorie činností **se zvýšeným požárním nebezpečím** souhlasím.

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová
ředitelka ZŠ

Základní škola Lovosice
Sady pionýrů 355/2
okres Litoměřice

Oldřich Beránek
Oldřich Beránek
osoba odborně způsobilá v oboru PO
Č. osv. Š – 154/96

V Lovosicích dne 15. 2. 2015.

