


PS

RE

3PE 50Hz 400/230V / TN-C



SPD
spl-275/v3

FA1
LTN20B/3
20A

FA100
LTN4C/1
4A

HDO

X
Ø RSA4

VÝVOD C.
CÍSLO KABELU
TYP KABELU
ZARÍZENÍ
PI [kW]

WL 001
stávkový kabel
distribuční síť ČEZ

WL 002
CYKY 3x25+16

WL 002

WL 003
CYKY 5Jx10 +CY16

WS 01
CYKY 3Jx2,5

RH1
1.NP

RH1
HDO

NAPÍŠOVÁ SOUSTAVA: 3PE+N, 50Hz, 400/230V TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPÍŠÍ DLE ČSN 33-2000-4-41
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM, DOPLÁUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 178, Technický klub ID: P07/2022	Datum: 05/2022	Vypracoval: D. Fujera	Investor: Město Lovosice Školní 407/2 41002 Lovosice	Název výkresu: Rozváděč PS+RE	Místo realizace: p.č. 293, 294, 291/2 KÚ: Lovosice [687707]
	Výkres č.: D.1.4.03	Kontroloval: Ing. Ivana Háěková			
	Formát: A4	Schválil: Ing. Ivana Háěková			