

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č.1

Zadavatel:

Obchodní jméno: Město Lovosice
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 00263991
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele:

Obchodní jméno: ISES s.r.o.
Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ: 645 83 988
Oprávněná osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vávrová Trachtová
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370
E-mail: ises@ises.cz, trachtova@ises.cz

Praha 3.5.2023

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „**Předcházení vzniku odpadů ve městě Lovosice – vybudování re-use centra**“.

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o doplnění zadávací dokumentace o PD hromosvodu (bleskosvod) s výkazem výměr (výpisem materiálu).

Vysvětlení č. 1

Zadavatel tímto vysvětluje, že přílohu tohoto vysvětlení tvoří doplnění projektové dokumentace – Technická zpráva, hromosvod, která obsahuje technické podrobnosti o hromosvodu. Dále přílohu tohoto vysvětlení tvoří doplnění výkresové části projektové dokumentace – Výkresová část, která obsahuje, mimo jiného, výkres s názvem „základový zemnič“ a výkres s názvem „Jímací soustava hromosvodu“.

Účastník využije k ocenění stávající položky, zvláště položku č. 81 - *Bleskosvod -kompletní provedení*.

Dotaz č. 2

Dále v průvodní zprávě se píše o napojení objektu na rozvody silnoproudu. Ve výkazu výměr ani v dokumentaci není žádný silnoproud a ani slaboproud. Hala bude realizována bez elektroinstalací (osvětlení, zásuvky a pod)?

Vysvětlení č. 2

Zadavatel tímto vysvětluje, že přílohu tohoto vysvětlení tvoří doplnění projektové dokumentace – Osvětlení. Dále přílohu tohoto vysvětlení tvoří doplnění výkresové části projektové dokumentace – Výkresová část, která obsahuje, mimo jiného, výkres s názvem „Osvětlení haly – schéma“. Účastník využije k ocenění stávající položky, zvláště položku v sekci *Elektroinstalace – silnoproud*.

Dále zadavatel vysvětluje, že slaboproudá instalace není součástí projektové dokumentace, ani předmětu plnění jako takového.

Dotaz č. 3

V části VV je trubní vedení 30m + 2 šachty bez poklopů a bez napojení na stávající kanalizaci, která dle prohlídky stavby je mimo půdorys haly. Investor nevyžaduje osazení poklopů? Žádám o doplnění PD s částí dešťová kanalizace a případnou opravu VV.

Vysvětlení č. 3

V půdorysu 1.NP jsou zakresleny poklopy třídy D400 – 2 ks v místech napříč halou vedených dešťových kanalizací. Vlastní vyznačení kanalizačních vedení je orientačně znázorněno na výkresu řezu B-B'. Speciální dokumentaci pro dešťovou kanalizaci není vytvořena.

Dotaz č. 4

Žádám o adekvátní posunutí termínu pro odevzdání nabídek.

Vysvětlení č. 4

Zadavatel tímto vysvětluje, že termín pro podání nabídek se mění v souladu s § 99 ZZVZ.

Nabídku je možné doručit pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese <https://zakazky.meulovo.cz/> ve lhůtě **do 17.5.2023 do 09:00 hodin**.

Přílohy:

1. Technická zpráva, hromosvod
2. Výkresová část
3. Osvětlení