

Osvětlení

Skladová hala – technický dvůr, p.č.905/8 Lovosice

3.5 Umělé osvětlení

Umělé osvětlení v objektu bude řešeno zářivkovými LED svítidly.

Svítidla zavěšena na konstrukci haly.

3.6 Světelné obvody

Instalace svítidel bude provedena kabely CYKY 3Jx1,5mm² a CYKY A 2x1,5mm². Svorkování bude v krabicích Acidur 6455 – 11P IP 65, rozvod bude veden v hladkém PVC potrubí, upevněn na konstrukci haly pomocí příchytěk.

Spínače budou od standardních výrobců v řadách dle použití, a budou osazeny ve výšce 150 cm nad podlahou, dle požadavku investora .

Podklady pro zpracování nabídkového rozpočtu :

Krabice acidur 6455- 11P IP 65	6 ks
Spínač jednopólový 230/10A IP 65	5 ks
Stropní svítidlo T-LED 18W, 2 trubice	8 ks
Zavěšení stropního svítidla	16 ks
Kabel CYKY – J 3x1,5 mm²	120 m
Kabel CYKY – A 2x1,5 mm²	25 m
PVC hladké pro kabelové vedení včetně uchycení na konstrukci haly	145 m
 Montáž světelného rozvodu	 soubor
Revize světelného rozvodu	soubor