

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č.2

Zadavatel:

Obchodní jméno: Město Lovosice
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 00263991
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele:

Obchodní jméno: ISES s.r.o.
Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ: 645 83 988
Oprávněná osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vávrová Trachtová
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370
E-mail: ises@ises.cz, trachtova@ises.cz

Praha 3.5.2023

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „**Předcházení vzniku odpadů ve městě Lovosice – vybudování re-use centra**“.

Dotaz č. 1

Položka č. 98 Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu

Požadavek na elektrický pohon u vrat je v rozporu se stavebním povolením, kde byl definován pohon ruční.

Prosíme zadavatele o upřesnění, jaký typ pohonu u sekčních vrat bude předmětem díla a bude naceněn uchazečem do soutěže.

Vysvětlení č. 1

Zadavatel tímto vysvětluje, že dodání a montáž sekčních vrat bude včetně dodání elektrického pohonu na dálkové ovládání a napájecího přívodu. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze tohoto vysvětlení – výkres – Zapojení el. pohonu.

Dotaz č. 2

Bod D.1.4 Světelné rozvody Průvodní a technická zpráva

Bod D.1.4 definuje montáž světelných rozvodů z CYKY 3 x 1,5 mm², avšak v SP nejsou položky na dodávku a montáž kabelových rozvodů.

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda práce, popsané v oddílu Světelné rozvody průvodní technické zprávy, budou předmětem díla.

Vysvětlení č. 2

Zadavatel tímto vysvětluje, že montážní práce v oddílu světelné rozvody jsou předmětem díla.

Dotaz č. 3

Příloha D1.3 PBŘ definuje dodání a montáž 6 přenosných hasicích přístrojů a požárních tabulek, avšak na dodávku výše uvedeného v soupisu prací nejsou položky.

Přidá zadavatel nové položky do soupisu prací?

Vysvětlení č. 3

Přílohu tohoto vysvětlení tvoří popis Vybavení PHP dle PBŘ. Zadavatel dále vysvětluje, že požadované vybavení účastník ocení v rámci stávající položky výkazu výměr v oddělení *Vedlejší rozpočtové náklady*, položka č. 5 *Kompletační a koordinační činnost*.

Přílohy:

1_Zapojení el. pohonu

2_Vybavení PHP dle PBŘ

Lhůta pro podání nabídek se mění.

Nabídku je možné doručit pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese <https://zakazky.meulovo.cz/> ve lhůtě **do 24.5.2023 do 08:15 hodin.**