

Skladová hala – technický dvůr, p.č.905/8 Lovosice

Vybavení PHP dle PBŘ

Hala bude dle PBŘ vybavena přenosnými hasicími přístroji v **mrazuvzdorném provedení**

Přenosný hasicí přístroj 27A	6 ks
Závěs na hasicí přístroj pro montáž na stěnu	6 ks

Hasicí přístroje, únikové východy (vrata) a připojovací rozvaděč (není součástí dodávky – stávající) budou označeny výstražnými tabulkami :

Tabulka únikový východ NB.4.7810	10 ks
Tabulka hlavní vypínač NB.4.79	1 ks
Tabulka el. zařízení NB 1.4301 zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji	1 ks

Montáž závěsů hasících přístrojů na konstrukci	soubor
Revize hasících přístrojů	soubor
Instalace hasících přístrojů a výstražných tabulek	soubor