

VÝSEK PŮDORYSU 1.NP - DISPOZICE  
Školní 41/1 1:50



Měděný pásek 100 mm pod pásy antistatického lina 200 mm  
od stěny, měděný pásek připojit do krabic KO 100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení na výkresu	Účel místnosti
1.01	ORDINACE – RTG
1.02	OVLADOVNA
1.03	KABINKA
1.04	KABINKA
1.05	WC
1.06	ČEKÁRNA
1.07	SERVER/DENNÍ MÍSTNOST LABORANTŮ

LEGENDA POSPOJENÍ

- 1 - Vodovod
- 2 - Dveřní zárubně
- 3 - Generátor rentgenu
- 4 - Rentgen
- 5 - Zásuvky PA1
- 6 - Topení
- 7 - Krabice KO 100
- 8 - Antistatická podlaha Cu pásy

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval
Ing. Šimurda Jiří	Ing. Šimurda Jiří	Fujera David
Katastrální území : Školní 41/1 parc.č. 360, k.ú. Lovosice		
Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice		formát 2 x A4
akce : <b>ORDINACE RTG LOVOSICE</b>		datum 12 / 2024
		stupeň PD DSP
<b>D.1.4 Technika prostředí staveb</b>		zakázkové číslo P13/2024
výkres :		měřítko :
<b>Pospojení antistatické podlahy</b>		<b>1:50</b>
		číslo výkresu : <b>D 1.4.05</b>