

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Modernizace osvětlení ledové plochy, Zimní stadion Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„S ohledem na výšku montáže svítidel 11,7 m a realizačních zkušeností s obdobnými zakázkami prosíme o zodpovězení dotazu, zda je nutné instalovat svítidla s krytím IK 09 nebo ve výšce 11,7 m postačí svítidla s krytím IK 08.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel k dotazu sděluje, že s ohledem na předpokládané využití haly i k jiným sportům a akcím, než je lední hokej, trvá na požadavku svítidel s krytím IK 09.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová