

Investor: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice
Stavba: Zateplení obvodového pláště tělocvičny
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice
Část: D 1.4.c - Vzduchotechnika
Zak. č.: Z 24-00

TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK

Vypracoval: Jiří Smička
Odp. projektant: Ing. Pavel Ott
Datum: Říjen 2024

Dodatek řeší doplnění inteligentního čidla AIRSENS-WIFI do PD. Čidlo zajistí v prostoru tělocvičny trvale koncentraci CO₂ menší než 1500ppm⁵.