

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Modernizace osvětlení ledové plochy, Zimní stadion Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Prosím sdělte váhu stávajícího svítidla. Prosím sdělte váhu stávajícího závěsu svítidla.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Hmotnost stávajícího závěsu jsou 4 kg, hmotnost stávajícího svítidla je 12 kg.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

V PD uvádíte požadavek na stupeň krytí svítidel IP66. Stupeň krytí před vniknutím vody IP x6 znamená, že odolá vlnobití nebo intenzivně tryskající vodě v libovolném směru/úhlu. Stupeň krytí před vniknutím vody IP x5 znamená, že odolá tryskající vodě v libovolném směru/úhlu. Prosím o sdělení, zda je možné použít v nabídce svítidla s krytím IP65?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Zadavatel požaduje stupeň krytí svítidla IP66.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová