

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – I.

k veřejné zakázce s názvem

„Zastřešení jeviště – park Osmička, Lovosice“

Zadavatel:	Město Lovosice
zástupce:	Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města
Sídlo:	ul. Školní 407/2, 410 02 Lovosice
IČ:	00263991
DIČ:	CZ00263991

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2024 pro zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zastřešení jeviště – park Osmička, Lovosice“ sděluje zájemcům k již poskytnuté zadávací dokumentaci následující informace:

Dotaz č. 1

Ve VV pol. č. 21 určuje počet kusů, průměr, předpoklad výztuže, ale chybí specifikace délky pilot. Ani PD tento údaj neobsahuje, mimo poznámky, že bude zakotveno do skalnatého podloží, nikde se neuvádí, jak je hluboko. Žádáme zadavatele o upřesnění. Doplní zadavatel délku pilot do pol. č. 21?

Odpověď

Zadavatel sděluje, že délka piloty na tlak i tah na vytržení činní cca 13,0 m hloubky. Z této délky je uvažováno vetknutí do skalního podloží v rozsahu cca 1,0 m. Výztuž bude konstrukčně propojena se základovou patkou. Bude potvrzeno na základě skutečně zastižených geologických podmínek po provedení odvrtní, a to v součinnosti s hydrogeologem.

Zadavatel sděluje, že v návaznosti na podaný dotaz k zadávací dokumentaci neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje podstatnou změnu zadávacích podmínek ani rozšíření předmětu plnění, které by mohlo mít vliv na zpracování nabídek. Zadavatel je proto přesvědčen, že stanovená lhůta pro podání nabídek je i nadále dostatečná a přiměřená.

Výše uvedené vysvětlení/doplňování k zadávací dokumentaci je zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

V Lovosicích dne

Jiřina Beránková
administrátorka veřejné zakázky