

B-B



A-A

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Podlahové konstrukce 1.NP

P1
- Keramická dlažba lepená do flexibilního tmelu velkoformátová – kladená do vzoru — 10 mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka — 5 mm
- Vyspravený stáv. betonová mazanina (oprava po rouvadech inženýrských sítí) — 100 mm
- stávající podklad

P2
- Keramická dlažba lepená do flexibilního tmelu klasická 30 x 30 cm – protiskluz — 10 mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka — 5 mm
- Vyspravený stáv. betonová mazanina (oprava po rouvadech inženýrských sítí) — 100 mm
- stávající podklad

P3
- Podlahová krytina s kaučukem doplňková vrstva — 10 mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka — 5 mm
- Vyspravený stáv. betonová mazanina (oprava po rouvadech inženýrských sítí) — 100 mm
- stávající podklad

Skladba podia

P4
- Podlahová krytina s imitací dřeva — 10 mm
- 2 x OSB desky kladené křížem — 32 mm
- Podkladní latování 60/40mm á 400 mm — 40 mm
- Nosné dřevěné trámky, příčně rozepřené 100/100 mm á 1000mm — 100 mm

Podlahové konstrukce 2+3.NP

P6
- Zátěžové PVC — 10 mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka — 15 mm
- Nosná betonová deska C20/25 2 x síť 100/100 x 8/8 při površích zasekaná do obvodových kcí — 150 mm
- omítnutí + malba

P7
- Zátěžové PVC — 10 mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka — 5 mm
- stávající podklad

P8
- Keramická dlažba lepená do flexibilního tmelu klasická 30 x 30 cm – protiskluz — 10 mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka — 5 mm
- stávající podklad

Skladba vč. opravy nosných prvků podlahy

P9
- Zátěžové PVC — 10 mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka (systém) — 5 mm
- Sádrovláknitý podlahový prvek (např. Fermacell) — 25 mm
- Rychletuhnoucí systémový podsyp — 60 mm
- geotextilie 300g/m3
- prkenný záklop, prkna na sraz tl. 32 mm — 32 mm
- doplnění chybějícíc nebo narušených stropních trámů

Skladba oválného schodiště

P5
- Odstranit narušené části
- Očistit zrevidovaný povrch
- Doplnit jednotlivé prvky a konstrukce
- Vyrovnaný povrch zbrousit a očistit
- Finální teraco stěrka dle předepsaných tech. postupů

Skladba podhledu

sdk
- Kovový rošt systém. zavěšený na táhlech — 50 mm
- Minerální vata s akustickými vl. — 60 mm
- Parotěsná folie
- Sádrokartonové desky (v místnostech s vlhkým provozem vodděodolný) — 12,5 mm

Skladba pochozí – chodník

V1
- Zámková dlažba — 60 mm
- Ložní vrstva /0–8/ se stab. cementem — 40 mm
- podkladní lože – drcené kamenivo 8–16 — 150 mm
- Zhutněné dno výkopu
- Původní terén

LEGENDA MATERIÁLU

- stávající konstrukce
- bourané svislé konstrukce
- bourané vodorovné konstrukce
- příčkové tvárnice Ytong 150 P2–500
- železobetonové konstrukce

Specifikace povrchů stěn kavárny

- in1 stávající cihla – bezbarvý nátěr (přiznané zdivo)
- in2 stávající cihla – bílý nátěr (přiznané zdivo)
- in3 omítané povrchy

Poznámka :

- *V A.1.02 se počítá s propojením informačního centra v 1.NP s klubovou částí ve 2.NP. Toto je navrženo novým ocelovým schodištěm, a tím i potřebnými stavebními úpravami.*
- *Dle tabulky místností se provedou nové úpravy povrchů stropů, stěn a podlah.*
- *Na připravené páteřní rozvody inž. sítí se provede osazení konečných prvků.*
- *Osadí se zámečnické prvky dělících stěn, které byly již objednány subdodávkou.*
- *Veškeré dokončovací práce kavárny a infocentra budou provářděny s autorským dozorem design interiér.*
- *V klubové části se nadále počítá s opravami stávajících povrchů stěn a stropů.*
- *Dále potom v hlavních komunikačních prostorech a dalších vybraných místnostech s výměnou nášlapných povrchů podlah.*
- *Kompletně se klubová část vymaluje.*
- *Oválné schodiště se opraví. Vyrovnají se jednotlivé stupně s novou povrchovou stěrkou. Demontuje se stávající zábradlí. Dle stávajícího se provede kopie tak, aby výška nového zábradlí odpovídala aktuálním normám. Madlo bude dřevěné.*
- *Místnosti přímo přístupné z toho schodiště se rovněž opraví.*
- *Kompletně se počítá s výměnou vnitřních typ. dveřních křídel a nových nátěrů stávajících zárubní.*
- *U atypických výplní se počítá s jejich repasí vč. nového nátěru.*

	Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval

k.ú. : Lovosice, p.č. 393/1, 392, 408/1 — aktualizace PD

Investor : Kulturní středisko Lovoš, 8.května 13, Lovosice 410 02

akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Kulturní centrum "Lovoš"

výkres : Schematické řezy

formát	8 x A4
datum	11/2018
stupeň PD	SŘ
zakázkové číslo	–
archivní číslo	–
č.v. :	D.1.1.05
měřítko :	1:50