


ŘEZ A - A
1 : 25




MEZIKUS PRO MĚŘICÍ TEPLO
DN 20, PN 25, L=190mm

PŘEDÁVACÍ STANICE HV/TV
ÚTŮVY=130/140 KVV

NOVÁ HV PŘÍPOJKA DN 65
UZÁVER HV PŘÍPOJKY PK 65

DRATĚNÁ DĚLICÍ PŘÍČKA S VRATY

ŘEZ B - B
1 : 25



POZNÁMKY

1. ÚPRAVY NÁPOJOVACCH BODŮ UVEDENY VE VÝKAZU VÝMĚR
2. TL. IZOLACI JE UVEDENA V TECH. ZPRÁVĚ
3. NA HRDLA VYTÁPĚNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE OSADIT GUMOVÉ KOMPENZÁTORY DN 50 PN 16,110°C

LEGENDA

- PB** PEVNÝ BOD
Z 1 KLUZNÉ ULOŽENÍ
Z 2 STROPNÍ ZÁVES

DSO 02.1 SADY PIONÝRŮ 852

REPOUČNÉ spol.s.r.o. 480 01 LIBEREC 11, RŮŽODOL. 1 LOVDYNSKÁ 123/17			
VÝPRAVOVAL : ING. JIŘÍ HODÁK	ZODP. PROJ. : ING. JIŘÍ ZITKA	STUPEŇ PD	PS
STAVBA : HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY SADY PIONÝRŮ		DATUM	02/2019
MÍSTO : LOVDOSICE		MĚŘÍTKO	1 : 50
OBJEKT : SO 2 OBJEKTIVĚ PŘEDÁVACÍ STANICE		VÝKRES Č.	D2.2
VÝKRES :		VÝTISK Č.	
DISPOZICE PS č.p. 852			
INVESTOR : TEPLENÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTIA LOVDOSIC s.r.o.			