

## TABULKA MÍSTNOSTI

ozn.	účel	m <sup>2</sup>
2.01	vestibul	38,37
2.02	chodba	207,1
2.03	chodba	16,40
2.04	kantýna	9,10
2.05	sklad	12,25
2.06	nákupní vyřeh	1,17
2.07	byt školníka	67,06
2.08	účebna	58,45
2.09	účebna	75,26
2.10	účebna	54,67
2.11	účebna	56,09
2.12	účebna	71,71
2.13	sklad učebnic	16,98
2.14	chodba	13,63
2.15	WC – ženy	16,53
2.16	chodba	6,40
2.17	škld	3,58
2.18	šatna	12,37
2.19	chodba	8,40
2.20	umývárna	8,76
2.21	umývárna	8,76
2.22	šatna	25,81
2.23	tělocvična	272,7
2.24	sklad	7,54
2.25	sklad	16,49
2.26	sklad	28,50
2.27	kuchyně	50,75
2.28	účebna	52,85
2.29	účebna	78,11
2.30	kabinat	40,10
2.31	účebna	51,80
2.32	kabinat	16,80
2.33	WC – muži	39,86
2.34	WC – učitelé	3,42



Ornamentní svítidla	Název	Střeštině zdroje	Počet
A	LED přívěškové, zakřivená z PC difuzor translucentní PC,kab. výv. řád 13,5,vent. ucp. BYPP-01-M2X1,5	1 x LEDline, 4W 4280lm, Ra85, 4000K	3
B	Kovové Interiérové LED svítidlo na závěšení, či stropu, mikropyramdová optika	1 x LEDline, 35W 4280lm, Ra85, 4000K	245
C	Kovové Interiérové LED svítidlo na závěšení, či přisazení ke stropu, mikropyramdová optika	1 x LEDline, 42W 5270lm, Ra85, 4000K	61
D	LED, stropní přisazené, reflexor	1 x LEDline, 32W 3350lm, Ra85, 4000K	46
E	LED stropní přisazené	1 x LEDline, 43W 6400lm, Ra85, 4000K	63

Ornamentní svítidla	Název	Specifické údaje	Počet
F	LED prachotěsné svítidlo, přisazené, stropní	1 x LED, 43W, 6400lm, Ra80, 4000K	8
G	LED interiérové, přisazené svítidlo	1 x LED, 20W, 2770lm, Ra80, 4000K	62
H	LED prachotěsné, polyesterové tělo, opalovaný PC kryt, IK08	1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K	12
I	Závěsné LED svítidlo, opalová skleněná koule, průměr 400mm	1 x LED, 40W, 4100lm, Ra80, 4000K	61
J	LED 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK	1 x 5x15x120HV8350mA/300V S6, 102W, 12359lm, Ra80, 4000K	16
K	LED interiérové, Křimové, plastové, přisazené	1 x LED, 27W, 3600lm, Ra80, 4000K	20
NO	Nouzové LED svítidlo, 1 hodina	1 x LED, 20W, 2770lm, Ra80, 4000K	38

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY TUV BUDE URČENO INVESTOREM PŘI MONTÁŽI!

PROJEKTANT :	ING VLASTIMIL KRŽAN
INVESTOR :	Město Lovosice, Šumil 69/2, 1002 Lovosice
MEZISTAVŮ OŘÁD :	LOVOSECKÉ
KMÁL :	GOSTECKÉ
AMC :	
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU 1.ŽS SADY POUVTRNÝ 355/2, LOVOSECKÉ	
OBSAH :	PŮDORYS 1.NP
ING VLASTIMIL KRŽAN STRAŠKOV 21 403 48 OST NIVO LÁZEŇ TEL.: 653 950 977	
FORMÁT:	
DATUM :	ČERVENEC 2019
STUPĚŇ :	DPS
OSLO ŽNAKAR :	92/2019
SÍSO VYKRESU :	
MÉRITKO :	1 : 75
E-04.2	