

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 1 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
<i>Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
STAVBA : AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v objektu, 1. základní škola, Sady pionýrů 355/2, Lovosice. ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Město Lovosice, Školní 407/2, 400 02 Lovosice ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 92/2019		
<h2>PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ</h2>		
V Ústí nad Labem dne 26.7.2019		
Složení komise: Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Křižan, projektant elektro části Členové (funkce): - Martin Křižan, projektant elektro části - - -		
Další účastníci: - -		
Název objektu (stavby): Škola		
Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností - soupis spotřebičů elektro - provozní podmínky jednotlivých spotřebičů - platné normy, zejména ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51ed.3		

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 2 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	Objekt je určen jako škola.	
Rozhodnutí:	<p>1) Vnitřní prostory se žáky – třídy a chodby Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE NEBEZPEČNÝ</p> <p>2) Vnitřní prostory– kanceláře a sborovna (bez přítomnosti žáků) Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 PROSTOR JE NORMÁLNÍ</p>	
Zdůvodnění:	<p>Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33 2000-3, 33-2000-5-51ed.3, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí.</p>	
	<p>..... předseda komise podpis</p>	
 člen komise člen komise
	 člen komise
Sepsal: V.Křižan	V Ústí nad Labem, dne 26. července 2019	