


MoR-digiální regulace
k větrací jednotce



CYKY-J 5x2,5mm jednotka VZT
CYKY-J 5x2,5mm jednotka VZT
Ovládací kabely MoR
(digiální regulace k větrací jednotce)

1.1
Jednotka VZT: $P_p=1,1kW/U=400V/16A/3/C$
Jednotka VZT: $P_{el}ořře=4,0kW/U=400V/10A/3/B$
Ukončeno v rozvodci VZT



Trasa napájecí vedení
Ovídání signálizace

2.37
SKLAD NARAD

2.38
SKLAD

CYKY-J 5x2,5mm jednotka VZT
CYKY-J 5x2,5mm jednotka VZT



2.32

2.31
S.V. 2,800

2.30

CHODBA
2.25
±0
S.V. 2,800

2.29


2.28

TĚLOCVIČNA

2.36
±0
S.V. 6,450-6,620

POZNÁMKY:

- 1) Napětí: 3 PEN stř. 50Hz/400V/TN-C
- 2) Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000.4.41-ed.2-dle. čl.411.3
411.3.1.1 – ochranné uzemnění
411.3.1.2 – ochranné pospojování
411.3.2 – automatické odpojení v případě poruchy



Projektová dokumentace je zpracovaná pro vydání stavebního povolení,
nenahrazuje realizační projekt, v případě užítí dokumentace pro jiný než výše
uvedený účel, nepřebírá zhotovitel dokumentace odpovědnost za vzniklé škody

ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Petr Sedlecký	Petr Sedlecký	ELPRO – SEDELECKÝ SEDELECKÝ PĚTR, ČKAIT 0401622 NEZVALOVA 1821/23, LITOMĚŘICE tel.: 602 721 087 email: elpro.sedlecky@ticadil.cz	OTT projekt Ing. Pavel OTT & Ing. Alena ŠKRPKOVÁ Věnová čtvrť 280, 411 45 ÚSTĚK tel: 603 581 108 email: ott@seznam.cz
k.ú.:	Lovosice (687707)		
INVESTOR:	Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice		
akce :		FORMÁT	8 x A4
		DATUM	03/2024
		STUPĚŇ PD	DSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	004/E/24
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	196-11/2024
projece :	D1.4.D - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A HROMOSVOD	mřítko :	číslo paré :
		1 : 75	
výkres :		č. výkresu :	3

Napojení VZT