

ROZVADĚČ RK:

- INSTALAČNÍ PLAST. ROZV. PŘISAZENÉ PROVEDENÍ
- VYPÍNAČ 25A
 - CHRÁNIČ PROUDOVÝ 25A
 - Z1 - ZÁSUVKA KOTEL Č1 16B/1
 - Z2 - ZÁSUVKA KOTEL Č2 16B/1
 - Z3-7 - PROVOZNÍ ZÁSUVKA 10B/1
 - SVĚTLA 10B/1
 - PORUCHOVÁ SIGNALIZACE 10B/1
 - REZERVA 16B/1
 - + VSAZENA PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

LEGENDA:


- V STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD JIŠTĚNÝ 3x25A
- A/1-DĚLKA NOVÉ SVÍTIDLO LED ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ NA STĚNU 38W 4 900lm, DL.1,29m, IP 65
- NOVÝ PŘEPÍNAČ - ŘAZENÍ 1
- ⌵ NOVÁ ZÁSUVKA DOMOVNÍ IP20 230V/16A 1 násobná
- NOVÝ ROZVADĚČ KOTELNA
- ▢ MÍSTO UMÍSTĚNÍ MaR
- NOVÝ PŘÍVODNÍ KABEL Z ROZVADĚČE V 1.NP
- - - - - NOVÁ KABELOVÁ TRASA

ULOŽENÍ VODIČŮ A ROZVODŮ:

- 1 VODIČE ULOŽENY NA STROPĚ V LIŠTĚ.
- 2 VODIČE ULOŽENY PO STĚNĚ V LIŠTĚ/KABELOVÉM ŽLABU.
- 3 VODIČE ULOŽENY POD OMÍTKU STĚNY K ZÁSUVKOVÝM VÝVODŮM
- 4 PŘÍPOLOŽ DO STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASY

POZNÁMKA:

VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE MaR BUDE DEMONTOVÁNA (KABELY, KABELOVÉ ŽLABY, PŘISAZENÉ VYPÍNAČE, ČIDLA, SKŘÍNĚ MaR)
ROZVODY OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY BUDOU V PROSTORU KOTELNY UDĚLÁNY NOVÉ
DOPLNĚNÍ INSTALACE JE V CELÉM ROZSAHU NAVRŽENO CELOPLASTOVÝMI KABELY CYKY ULOŽENÝMI DLE POPISU NA VÝKRESECH
!! PROSOTREM VEDOU I BALELOVÉ TRASY PRO JINÉ PROSOTRY - NUTNO PONECHAT"
NOVÝ PŘÍVOD : CYKY 5Cx4
ZÁSUVKY 1FÁZ. : CYKY 3Cx2,5
SERVISNÍ ZÁSUVKU DO VÝŠKY +1,3m, ZÁSUVKY U KOTLŮ +0,8m.
PROSTOROVÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SVÍTIDEL JE MOŽNO UPRAVIT PODLE ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE.
OCHRANNÉ POSPOJENÍ VEŠKERÉHO POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO NA PŘÍPOJNICI HOP

Změna Revision			Jméno Name			Datum Date		
Vypracoval / Approved by Ing. Stanislav Ryšánek			Kontroloval / Controlled by Ing. Zdeněk Pešek			Schválil Ing. Stanislav Ježek		
Zákazník / Client Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2						Ing. ZDENĚK PEŠEK ŠADOVÁ 310 , DRUŽEC IČO 40914518 DIČ CZ 6103191512 tel./fax. 312245017 www.gpprojektykladensko.com zpesek@volny.cz		
Místo stavby / Place building Areál PTS Lovosice, s.r.o., Prosmyská 89/1, 410 02 Lovosice								
Projekt / Project			Datum / Date 03/2025		Number A4 3			
Rekonstrukce zdroje tepla Areál Podniku technických služeb Lovosice, s.r.o. Prosmyská 89/1, 410 02 Lovosice			Měřítko / Scale 1:50		Stupeň / Phase DVZ			
Název výkresu / Title			Archivní číslo / Drawing No.			Rev.		
II. ETAPA PŮDORYS KOTELNY – NOVÝ STAV – ELEKTRO			99_2024			D.2.13		