



LEGENDA ČAR A ZNAČEK :

- VYTÁPĚNÍ - OCEL
- VYTÁPĚNÍ - OCEL - DEMONTÁŽ
- STUDENÁ VODA - OCEL
- STUDENÁ VODA - OCEL - DEMONTÁŽ
- DRŽÁK NA POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM - DEMONTÁŽ
- SVILSÁ ZMĚNA TRASY POTRUBÁ V RÁMCI EJDOHO PODLAŽÍ
- SVILSÁ ZMĚNA TRASY POTRUBÁ V RÁMCI EJDOHO PODLAŽÍ - DEMONTÁŽ
- SVISLÉ STĚNY OBJEKTU
- STÁV. TECHNICKÉHO VYBAVENÍ KOTELNY, KTERÉ BUDE DEMONTOVÁNO
- STÁV. TECHNICKÉHO VYBAVENÍ KOTELNY, KTERÉ ZŮSTANE ZACHOVÁNO

LEGENDA STÁV. TECHNICKÉHO VYBAVENÍ KOTELNY:

- 1- DEMONTÁŽ - LITINOVÝ KOTEL VSB - ODPOJEN Z TOPNÉ SOUSTAVY
- 2- DEMONTÁŽ -AUTOMATICKÝ UHELNÝ KOTEL CARBOROTON 300 - JMENOVITÝ VÝKON 290kW
- 3- DEMONTÁŽ -SEPARÁTOR SAZÍ
- 4- DEMONTÁŽ -KOMÍNOVÝ VENTILÁTOR
- 6- DEMONTÁŽ -KOTLOVÉ ČERPADLO - GRUNDFOS UPS 50-60F
- 7- DEMONTÁŽ -ČTYŘCESTNÝ VENTIL - BEZ POHONU, NASTAVEN NA PEVNOU HODNOTU
- 9- DEMONTÁŽ -ÚPRAVNA VODY - NEFUNKČNÍ
- 13- DEMONTÁŽ -NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV - 1600L - NEPROVOZOVANÝ
- 14- DEMONTÁŽ - VLOŽENÉ OCELOVÉ MEZIPATRO PRO ZÁSOBNÍK TV
- 15- DEMONTÁŽ - OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO MEZIPATRA
- 18- DEMONTÁŽ -MaR KOTLE CARBOROTON 300
- 21- DEMONTÁŽ -VYROVNÁVACÍ OCELOVÁ LÁVKA
- 22- DEMONTÁŽ -DVEŘE
- 23- DEMONTÁŽ -OKNA
- 24- OMÝT STÁVAJÍCÍ VÝMALBU - ODSTRANIT SAZE A MASTNOTU
- 25- OMÝT STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ŽÁBRADLÍ
- 26- OMÝT STÁVAJÍCÍ PODLAHU

DALŠÍ DEMONTÁŽE:

- V PROSTORU KOTELNY BUDOU DEMONTOVÁNY KABELOVÉ LÁVKY, VEŠKERÁ VOLNÁ KABELÁŽ A ZAŘÍZENÍ MaR
- V PROSTORU KOTELNY DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ TOPNÉ POTRUBÍ - KOTLOVÉHO OKRUHU.
- V PROSTORU KOTELNY DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ
- DEMONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE TOPNÉ VĚTVY DILNY

POZNÁMKA:

- NA PONECHANÉ POTRUBÍ VYZNAČIT FUNKCI POTRUBÍ
- (PŘÍVOD TOPNÁ VODA, ZPÁTEČKA TOPNÁ VODA)

Změna Revision				Jméno Name				Datum Date			
Vypracoval / Approved by Ing. Stanislav Ryšánek				Kontroloval / Controlled by Ing. Zdeněk Pešek		Schválil Ing. Stanislav Ježek		<div><div><div>GP</div></div><div><div>Ing.ZDENĚK PEŠEK</div><div>ŠADOVÁ 310 , DRUŽEC</div><div>ICO 40916518</div><div>DIČ CZ 6103191512</div><div>tel./fax. 312245017</div><div>www.gpprojektykladensko.com</div><div>zpesek@volny.cz</div></div></div> <div>Kopie Copy</div>			
Zákazník / Client Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2											
Místo stavby / Place building Areál PTS Lovosice, s.r.o., Prosmyská 89/1, 410 02 Lovosice											
Projekt / Project											
<div>Rekonstrukce zdroje tepla</div> <div>Areál Podniku technických služeb Lovosice, s.r.o.</div> <div>Prosmyská 89/1, 410 02 Lovosice</div>								Datum / Date 03/2025		Number A4 3	
								Měřítko / Scale 1:50		Stupeň / Phase DVZ	
								Název výkresu / Title			
II. ETAPA PŮDORYS KOTELNY - BOURACÍ PRÁCE								Archivní číslo / Drawing No. 99_2024		Rev. D.2.3	