PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2, M 1:25



LEGENDA PRVKŮ

(M1) MOSTOVKA - NADVÝŠENÍ Δ=100MM
- PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - HORNÍ PÁS - HEA140
- PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - SPODNÍ PÁS - IPE 120 + L60x5 (LEMOVACÍ PROFIL)
- PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - SVISLICE - JACKEL 80x6,3
- PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - DIAGONÁLA - JACKEL 80x6,3
- PŘÍČNÝ NOSNÍK - IPE 120
- ZAVĚTROVÁNÍ-PROFIL L50x6

(Z1) ZÁBRADLÍ TVOŘENÉ SE SVILOU VÝPLNÍ - P8/60 Á 120MM S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE TP 84

(K1) PEVNÉ KOTVENÍ LÁVKY - PATNÍ PLECH-PROFIL P30-400/320 + 2x P40-40/180 + 2x P40-40/120
- KOTVY 2xM30-TYP HILTI HVA-CHEMICKÉ KOTVY S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE TP 84

(K2) POSUVNÉ KOTVENÍ LÁVKY - PATNÍ PLECH-PROFIL P30-400/320 + 2x P40-40/180
- KOTVY 2xM30-TYP HILTI HVA-CHEMICKÉ KOTVY S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE TP 84

LEGENDA

-OCEL OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ:	-S355J2 N
-VEŠKERÉ ROZMĚRY SVARŮ:	-KOUTOVÉ - Amin=5,6MM, TUPÉ - V
-VÝROBKOVÁ NORMA:	-EN 1090-2 - TŘÍDA PROVEDENÍ EXC3
-SPECIFIKACE ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ POŽADAVKU NA ATEST:	-S 355J2 N - EN 10025-2,ATEST 2.2 EN 10204
-SPECIFIKACE PŘÍDAVNÉHO MATERIÁLU PRO SVAŘOVÁNÍ, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ATEST:	-G3 Si1 - EN ISO 14341-A, ATEST 2.2 EN 10204 E 42 4B - EN ISO 2560-A, ATEST 2.2 EN 10204
-POŽADAVKY NA KVALITU A PŘEJÍMKU SVARU, MUSÍ BÝT UVEDENA NORMA A STUPEŇ JAKOSTI:	-ČSN EN ISO 5817 C, KRITERIA PŘÍSTUPNOSTI DLE § 7.6 EN 1090-2 PRO EXC3
-POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ SVARŮ:	-DLE TABULKY 24 EN 1090-2 PRO STUPEŇ VYUŽITÍ SVARU U< 0,5
-TOLERANCE:	-EN 1090-2 §11.3.3
-SPOJOVACÍ MATERIÁL ŠROUBOVÝCH SPOJŮ:	-TŘ. PEVNOSTI 8.8 - NEREZOVÁ OCEL
PROTIKOROZNÍ OCHRANA:	ŽÁROVÝ ZINEK 100 um, ZÁKLADNÍ NÁTĚR 150 um, VRCH.NÁTĚR 60 um

KH Mosty

MOST EV. Č. M-03

ODP.ZÁSTUPCE:	VYPRACOVAL:	HIP:
ING.DAVID MAREČEK	ING.DAVID MAREČEK	ING.NADĚŽDA HÁJKOVÁ

MÍSTO STAVBY: P.Č.862/15, 862/20, 862/21, 862/22, K.Ú. LOVOSICE
INVESTOR: MĚSTO LOVOSICE, ŠKOLNÍ 407/2, 140 30 LOVOSICE

NÁZEV AKCE
SO 03 - OBNOVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU M-03
PŘES POTOK MODLA
LOVOSICE

NÁZEV VÝKRESU
PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2

KH Mosty a statik
Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů, inženýrsko-investorská činnost
Kancelář č.430, Hrnčířská 2885, 470 01 Česká Lípa
tel./fax:+420 607 882 512, e-mail: khmosty@khmosty.cz

FORMÁT	3xA4
DATUM	05/2015
ÚČEL	PDPS
Č. ZAKÁZKY	2015-031
MĚŘÍTKO	M 1:25
Č. VÝKRESU	C2.2d,e